

Rapports REGDOC 3.1.1 pour l'année 2019

Selon le document d'application de la réglementation REGDOC 3.1.1, intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document REGDOC 3.1.1.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document REGDOC 3.1.1 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie NB en 2019. Énergie NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations nucléaires d'Énergie NB, communiquez avec **Kathleen Duguay** au 506-659-6433.

Rapports REGDOC 3.1.1 de la centrale nucléaire de Point Lepreau 2019

Rapports (1er trimestre)	Description
ER-63710-1901-022-A-00	Puissance du réacteur
ER-71750-1901-025-A-00	Usine de traitement des eaux usées
ER-75120-1902-007-A-00	Essais de pression sur l'ensemble des soupapes de sûreté
ER-71780-1902-008-A-00	Redirection du débit d'eau de la station de pompage du bâtiment de la turbine vers le système d'eau de refroidissement du condenseur
ER-01910-1902-014-A-00	Soins médicaux
ER-01910-1902-028-A-00	Liquide ignifuge
ER-51430-1812-019-A-01	Défaillance électrique du transformateur de service du poste
ER-43130-1903-007-A-00	Pompe de vidange du réchauffeur d'eau d'alimentation
Rapports (2 ^{ème} trimestre)	Description
ER-00006-1904-025-A-00	Assistance à la chaudière auxiliaire
ER-00583-1902-025-A-01	Document de notification préalable non soumis
ER-01500-1905-031-A-00	Prédéfinis réglementaires
ER-01910-1905-023-A-00	Aide médicale

ER-43230-1905-010-A-00	Examen de l'inspecteur nucléaire dûment autorisé
ER-5000-1906-007-A-00	Transformateur en haut du poteau
ER-01500-1905-009-A-00	Prédéfinis réglementaires
ER-00583-1906-012-A-00	Documentation des déchets
Rapports (3^{ème} trimestre)	Description
ER-63710-1905-022-A-01	Puissance du réacteur
ER-03102-1907-015-A-01	Examen de la limite de l'énergie en bloc
ER-63710-1907-016-A-00	Puissance du réacteur
ER-01500-1907-025-A-00	Prédéfinis réglementaires
ER-00105-1907-029-A-00	Quart inférieur à l'effectif minimal
ER-63710-1908-007-A-00	Puissance du réacteur
ER-07300-1908-030-A-00	Transformateur en haut du poteau
ER-03400-1909-011-A-00	Risque radiologique non affiché
Rapports (4^{ème} trimestre)	Description
ER-00105-1911-025-A-00	Quart inférieur à l'effectif minimal
ER-00105-1912-016-A-00	Quart inférieur à l'effectif minimal